



ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Iktatószám: KEF-11300-2/2015.
Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről
Ügyintéző: Horváth Kinga
Telefon: 06/1/476-1278
Mell.: Használati útmutató

Válaszadás esetén kérem, a fenti iktatószámra szíveskedjék hivatkozni.

IGAZOLÁS

az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1), valamint 10. § (13 c) bekezdése alapján az OTH 1728-3/2010. számú alkalmazási engedéllyel rendelkező **szürke színű PVC-U alapanyagú készült nyomócső idomok és szerelvények** a felülvizsgálatot követően az alábbi adatokkal és feltételekkel

nyilvántartásba veszem:

A termék nyilvántartási száma: KEF-11300-2/2015.

A termék forgalmazójának adatai:

A forgalmazó neve: Aliaxis Utilities & Industries Kft.

A forgalmazó címe: 2051 Biatorbágy, Vendel park Huber u. 5.

A termék gyártójának adatai:

A gyártó neve: FIP Formatura Iniezione Polimeri S.p.A

A gyártó címe: I-16015 Casella, Pian di Parata, Olaszország

A termék adatai:

A termék neve: szürke színű PVC-U alapanyagú készült nyomócső idomok és szerelvények

PVC alapanyag: PVC-Benvic IA 608/9735

Tömítők: EPDM, NBR, NB 17016-1, PTFE-PE, Mafill Z805, PTFE, Dyneon (TM) tömítés

Mérettartomány: D 20-400 mm

A termék alkalmazási területe: ivóvízellátás (max. 30 °C)

A bejelentő az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében az első fokú államigazgatási eljárásért fizetendő 3000 Ft illetéket lerőta.

A termék az Országos Közegészségügyi Központ által kiadott 7224/2009., és 6250/2015. számú szakvéleményben foglalt feltételeknek betartásával forgalmazható, ezen feltételeknek megfelelő használati útmutatóval.

A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.

A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek az igazolás kiadásától számított 5 éven belül kérelmeznie kell.

Budapest, 2015. június „16.”

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifőorvos
nevében kiadmányozza



Dr. Kovács Márta
főosztályvezető

Erről értesül:

1. Aliaxis Utilities & Industries Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel park Huber u. 5.)
2. Országos Közegészségügyi Központ (okk@okk.antsz.hu)

OKK 6250/2015 1477c11c

Aliaxis
UTILITIES & INDUSTRY



Használati útmutató PVC-U szerelvények

Termék neve: PVC-U idomok szerelvények

Gyártója: F.I.P idomok szerelvények (olaszország)

Forgalmazó: Aliaxis Utilities and Industry Kft, 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 5.

Felhasználási feltételek

Alkalmazási terület: Ivózellátásban ivóvízzel érintkező termékek gyártására, max 30°C –ig

- Az érintkező víz hőmérséklete a 30°C-ot nem haladhatja meg.
- A tisztítószer kiválasztása tekintetében ajánlott közvetlenül a gyártók által javasolt termékekhez folyamodni: erre a célra megfelelő anyag a triklór-etán, az etil-alkohol és az izopropil-alkohol.
- A termékből készült ivóvíztartályokat, ivóvíztárolókat, ill. egyéb termékeket felhasználás előtt minimum 2x24 óráig ivóvízzel fel kell tölteni, és az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célokra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a tartály használatát.
- Olyan területen, ahol a talaj olajos, benzines vagy oldószeres szennyezettsége valószínű (üzemanyagtöltő állomás, szerelő műhely, vegyi üzem, stb.) a terméket nem szabad használni.

Biatorbágy, 2015. 05.18.

Aliaxis
UTILITIES & INDUSTRY KFT.
2051 Biatorbágy, Vendel Park,
Huber u. 5.
Tel: 23/511-050
Adószám: 41869474-2-13

Kovács Antal
Minőségirányítási vezető