



ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Iktatószám: KEF-9889-2/2015.
Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről
Ügyintéző: Horváth Kinga
Telefon: 06/1/476-1278
Mellékletek: Használati útmutató

Válaszadás esetén kérem, a fenti iktatószámra szíveskedjék hivatkozni.

IGAZOLÁS

az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdése alapján a **sötétszürke színű PVC-U víznyomócső** ivóvízellátás területén vízzel közvetlenül érintkező termékeket az alábbi adatokkal és feltételekkel

nyilvántartásba veszem:

A termék nyilvántartási száma: KEF-9889-2/2015.

A termék forgalmazójának adatai:

A forgalmazó neve: Aliaxis Utilities & Industry Kft.

A forgalmazó címe: 2051 Biatorbágy, Huber u. 5.

A termék gyártójának adatai:

A gyártó neve: LA. RE. TER. SPA S.r.l.

A gyártó címe: Via Occhiobello, 732-45024 Fiesso Umbertino (RO), Olaszország

A termék adatai:

A termék neve: sötétszürke színű PVC-U víznyomócső

A termék alkalmazási területe: ivóvízellátás (max. 30 °C)

A bejelentő az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A termékek az Országos Környezetegészségügyi Intézet által kiadott 6540-2/2014. számú szakvéleményben foglalt feltételek betartásával, a mellékelt használati útmutatóval forgalmazhatóak.

A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.

A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek az igazolás kiadásától számított 5 éven belül kérelmeznie kell.

Budapest, 2015. május „19.”



Dr. Paller Judit

mb. országos tisztifőorvos
névelében kiadmányozza

Dr. Kovács Márta
főosztályvezető

Erről értesül:

1. Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Biatorbágy, Huber u. 5.)
2. Országos Közegészségügyi Központ (okk@okk.antsz.hu)

Használati útmutató PVC-U nyomócsövek

Termék neve: PVC-U nyomócsövek

Gyártója: La. Re.Ter (Olaszország)

Forgalmazó: Aliaxis Utilities and Industry Kft, 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 5.

Felhasználási feltételek

Alkalmazási terület: Ivózellátásban ivóvízzel érintkező termékek gyártására, max 30°C –ig

- Az érintkező víz hőmérséklete a 30°C-ot nem haladhatja meg.
- A tisztítószer kiválasztása tekintetében ajánlott közvetlenül a gyártók által javasolt termékekhez folyamodni: erre a célra megfelelő anyag a triklór-etán, az etil-alkohol és az izopropil-alkohol.
- A termékből készült ivóvíztartályokat, ivóvíztárolókat, ill. egyéb termékeket felhasználás előtt minimum 2x24 óráig ivóvízzel fel kell tölteni, és az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célokra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a tartály használatát.
- Olyan területen, ahol a talaj olajos, benzines vagy oldószeres szennyezettsége valószínű (üzemanyagtöltő állomás, szerelő műhely, vegyi üzem, stb.) a terméket **nem szabad használni.**

Biatorbágy, 2015. 05.05

 **Aliaxis**
UTILITIES & INDUSTRY KFT.
2051 Biatorbágy, Vendel Park,
Huber u. 5
Tél: 23/511-090
Adószám: 11869474-2-13


Kovács Antal
Minőségirányítási vezető