

FLUIDRA

Fluidra Magyarország Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.
Telefon: 24/525-869, fax: 24/525-866, 20/478-5253
www.astralpool.hu, info@astralpool.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szabályainak megfelelő.

1.

A termék típusa:

ASTER magasított szűrőtartály (szűrőágy magassága 800 mm vagy 600mm). Laminált üvegszálal poliészter, homoktöltetű, uszodatechnikai szűrőtartály.

Termékkódok:

Kollektor karos változat
(800mm szűrőágy magasság)
ASTER Ø 500mm, csatlakozás 1 1/2" - 9,5m³/h 24768-0100
ASTER Ø 600mm csatlakozás 1 1/2" - 16,5m³/h 24769-0100
ASTER Ø 750 mm csatlakozás 2" - 21m³/h
ASTER Ø 900 mm csatlakozás 2" - 31m³/h 10003-0100
Szűrőgyertyás változat (600mm szűrőágy magasság)
ASTER Ø 500mm csatlakozás 2" - 9,5m³/h 24768FT01-110 000
ASTER Ø 600mm csatlakozás 2" - 16,5m³/h 24769FT01-110 000
ASTER Ø 750mm csatlakozás 2" - 21m³/h 24770FT01-110 000
ASTER Ø 900mm csatlakozás 2" - 31m³/h 10003FT01-110 000

Rendeltetés:

A termék alkalmazási területe: Uszodatechnikában alkalmazott laminált szűrőtartályok bevonataként úszó, élmény, gyermek, terápiás és wellness medencék vízének szűrésére! Alkalmazott Maximális üzemi nyomás: 2,5 kg/cm².

Gyártó:

POLTANK S.A.U. Spanyolország

Forgalmazó:

Fluidra Magyarország Kft.
2310, Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/A

Tanúsítási rendszer:

UNE-53-300-75
A tartály fürdővízellátás területén OTH engedéllyel rendelkezik.
KEF-11362-3/2012

Műszaki méretek:

Nagy teljesítményű magasított szűrő, anyaga üvegszállal erősített poliészter, szürke színű. Maximális üzemi nyomás: 2,5 kg/cm².





Nyilatkozat:

Az 1 pontban meghatározott szűrőtartályok teljesítményei, paraméterei megfelelnek a fent megadott adatoknak. A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a dokumentumban megjelölt forgalmazó a felelős.

Szigetszentmiklós, 2020.11.26.

FLUIDRA MAGYARORSZÁG KFT.
2310, Szigetszentmiklós,
Leshegy Utca 4/a
Adószám: 12805637-2-13
Jorge Dominguez
Ügyvezető igazgató