

FLUIDRA

Fluidra Magyarország Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.
Telefon: 24/525-869, fax: 24/525-866, 70/684-8999
www.astralpool.hu, info@astralpool.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szabályainak megfelelő.

1.

A termék típusa:

Budapest BW típusú szűrőtartályok. Üvegszál erősítésű tekerceslt poliészter szűrőtartályok átmérő 400mm-600mm. Homoktöltetű, uszodatechnikai szűrőtartály.

Termékkódok:

Budapest BW TOP: 66243, 66244, 66245
Budapest BW OLDAL SZELEPES: 66238, 66239, 66240

Rendeltetés:

A termék alkalmazási területe: Uszodatechnikában alkalmazott tekerceslt szűrőtartályok bevonataként úszó, élmény, gyermek, terápiás és wellness medencék vízének szűrésére! Alkalmazott Üzemi nyomás: 2,5 kg/cm² – Tesztnyomás: 3,0 kg/cm² teszt ideje: 15 perc.

Gyártó:

POLTANK S.A.U. Spanyolország

Forgalmazó:


Fluidra Magyarország Kft.
2310, Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/A

Tanúsítási rendszer:


UNE-53-300-75
KEF-11362-3/2012

Műszaki méretek:

Budapest BW TOP és OLDAL szelepes csatlakozások:
400mm- 600mm tartályok csatlakozásai 1 ½".



Top szelepes tartály	66243	66244	66245
Ø D (mm)	415	515	620
H (mm)	910	960	1030
M (mm)	735	780	855
N (mm)	670	715	790
Szűrés (m³/h)	6	10	14
Homok töltet (kg)	60	100	175



Oldalt szelepes tartály	66238	66239	66240
Ø D (mm)	415	515	620
H (mm)	710	755	830
M (mm)	280	295	325
N (mm)	125	125	125
Szűrés (m³/h)	6	10	14
Homok töltet (kg)	60	100	175

Nyilatkozat:

Az 1 pontban meghatározott szűrőtartályok teljesítményei, paramétereik megfelelnek a fent megadott adatoknak. A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a dokumentumban megjelölt forgalmazó a felelős.

Szigetszentmiklós, 2020. 11. 26.

FLUIDRA MAGYARORSZÁG KFT.
 2310, Szigetszentmiklós,
 Leshegy Utca 4/a.
 Adószám: 12805837-2-13
 Jorge Dominguez
 Ügyvezető igazgató