

FLUIDRA

Fluidra Magyarország Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.
Telefon: 24/525-869, fax: 24/525-866, 20/478-5253
www.astralpool.hu, info@astralpool.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szabályainak megfelelő

- 1.
- A termék típusa: **DELATA** típusú laminált üvegszálás poliészter szűrőtartályok..
Homoktöltetű, uszodatechnikai szűrőtartály.
- Termékkódok: 58682 – 36667 – 36677 – 36678 – 36679 – 36684 – 36685 – 36686 - 36687
- Rendeltetés: A termék alkalmazási területe: Uszodatechnikában alkalmazott laminált szűrőtartályok bevonataként úszó, élmény, gyermek, terápiás és wellness medencék vízének szűrésére! Alkalmazott Üzemi nyomás: 2,0 kg/cm² – Tesztnyomás: 3,0 kg/cm² teszt ideje: 15 perc.
- Gyártó: POLTANK S.A.U. Spanyolország
- Forgalmazó: Fluidra Magyarország Kft.
2310, Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/A
- Tanúsítási rendszer: EN ISO 9001:2000
97/23/EC
UNE-53-300-75
A tartály fürdővízellátás területén OTH engedéllyel rendelkezik.
KEF-11363-3/2012
- Műszaki méretek:
- DN 200 gyors-zárású tető mechanizmus a 650 és 800 modelleknél és DN 400 csavaros tető az 1000 és 1200 modelleknél.
 - DN200 oldal búvónyílás csavarral záródó fedéllel.
 - Szűrő belső kidolgozott gyanta felülettel.
 - Metakrilát nézőüveg alapelem a Delta 12 modellnél és opcionális a Delta 10-nél. További nézőüveget lehet kérni mindkét modellnél.
 - Belső csövezés és idomok PVC, PP és ABS műanyagból.
 - Nyomásmérő a szűrőtetőbe építve
 - Tömítőgyűrűk EPDM-ből, a csavarok mind rozsdamentes acélból készültek.
 - Vinilészter opció. Ebben az esetben minden laminált réteg vinilészter gyantából készül (ne csak a fedőréteg amely a vízzel érintkezik), melynek maximális kémiai ellenállása 0.4 ppm of vízben oldott ózon és maximum 40°C víz hőmérséklet.



Nyilatkozat:

Az 1 pontban meghatározott szűrőtartályok teljesítményei, paraméterei megfelelnek a fent megadott adatoknak. A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a dokumentumban megjelölt forgalmazó a felelős.

Szigetszentmiklós, 2020. 11. 23.

FLUIDRA MAGYARORSZÁG KFT.
2310, Szigetszentmiklós,
Leshögy utca 4/a
Adószám: 12805637-2-13
Jorge Dominguez
Ügyvezető igazgató