

PITTCLOR granulátum Koncentrált vízfertőtlenítő vegyszer



A PITTCLOR uszodavíz fertőtlenítőszer **gyorsan hat az uszodavízben lévő baktériumokra, algákra és egyéb mikroorganizmusokra.** Elősegíti a zavarosodást okozó szerves anyagok és szennyeződések lebomlását. Mészlerakódást, szűrőeltömődést nem okoz. A klóros vízfertőtlenítő eljárás alkotóeleme.

Megfelel az ME-10-204 (1994) Fürdőmedencék vízkezelése forgatással műszaki előírás követelményeinek.

A PITTCLOR hatóanyaga: kalcium-hipoklorit

Felhasználási javaslat

A vegyszert csak a fent leírt célra és a következőkben leírt módon lehet felhasználni.

A hatásos uszodavíz-fertőtlenítés előfeltétele, hogy a víz pH-értékét a BAYROL-pH-MINUS vagy BAYROL - pH-PLUS vegyszer rendszeres adagolásával a pH 7,0 - 7,2 értékre kell beállítani (lásd a vegyszerek használatának tájékoztatóját). A Magyarországon előforduló uszodavizeknél a leggyakrabban a pH - MINUS vegyszert kell használni, a pH - értéket csökkenteni kell.

A hatásos uszodavíz fertőtlenítés feltétele, hogy lebegő és kolloid anyagok ne legyenek a vízben. Ezért BAYROL QUICKFLOCK FLÜSSIG vegyszert kell folyamatosan adagolni (lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját).

A PITTCLOR granulátumot vízzel hígított állapotban adagolószivattyúval kell adagolni. Ajánlott az 1 - 5%-os oldat (kb. 25 °C vízben), amelynek készítését lehetőleg zárt, műanyag adagolóedényben javasoljuk.

A szabad klór - érték mérése és a PITTCLOR oldat adagolása lehetséges:

- **automatikus elektronikus klór - értéket folyamatosan mérő és a vegyszer adagolását a szükséglet szerint automatikusan szabályozó műszerrel (lásd a műszer használati utasítását),** és a csatlakozó adagolószivattyúval, vagy
- **adagolószivattyúval (automatikus ellenőrző berendezés nélkül);** ebben az esetben a medencevíz klór - értékét legalább háromszor naponta (műszakonként) műszerrel (pl. LOVIBOND-PHOTOMÉTER-rel) kell ellenőrizni és az előírt határértékek között tartani.

Adagolás

Az általában ajánlott adagolások:

- **Első adagolás**
100 m³ medencevízhez 800 gramm PITTCLOR
- **Folyamatos adagolás**
100 m³ medencevízhez – havonta 200 gramm PITTCLOR
- **Zavaros medencevíznél**
100 m³ medencevízhez – egyszeri adagolás 800 gramm PITTCLOR
- **Zivatar után vagy hosszantartó meleg időjárásnál**
főleg akkor, ha az úszómedencében síkos lerakódások vagy bevonatok képződnek, megnövelt mennyiségű, esetleg gyakoribb adagolás szükséges:
– 100 m³ medencevízhez legfeljebb
– folyamatosan hetenként 1600 gramm PITTCLOR
– vagy egyszerre 4000 gramm PITTCLOR
- **Algásodott medencevíznél**
100 m³ medencevízhez – egyszeri adagolás – 2000 gramm PITTCLOR
+ legalább 2,5 liter BAYROL DESALGIN (lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját).