

SUPERFLOCK „C”

Pelyhesítőszer vízforgató szűrőkhöz

A legfinomabb eloszlású lebegő (kolloid) szennyező anyagokat az uszodavízből a vízforgató szűrővel uszodavegyszerek adagolása nélkül nem lehet eltávolítani (leszűrni). Az uszodavíz a szűrő működtetésével és a klór vagy aktív-oxigén alapanyagú vegyszerekkel sem tisztítható ki teljesen.

A BAYROL SUPERFLOCK „C” vegyszer (tableta) a lebegő szennyező anyagokból olyan méretű pelyheket (flokkuluszokat) képez, amelyeket a vízsűrő képes tökéletesen felfogni. Ezzel az eljárással a legfinomabb lebegő szennyező anyagokat (olaj, zsiradék, szerves anyagok) is el lehet a vízből távolítani. A pelyhesítőszer teljesen megszünteti a medencevíz zavarosodását.

A SUPERFLOCK „C” pelyhesítőszer használható:

- a műanyag, impregnált papír és kerámia betétes vízforgató szűrőknél, vagy
- a vízforgató homokszűrőknél.

A pelyhesítőszer lassan oldódik, ezért hatása hosszan tartó.

A vegyszer rendszeres adagolásánál a szűrők hatásfoka lényegesen javul.

A SUPERFLOCK „C” hatóanyagai: alumínium és kénsav sóinak vegyületei, tartósítószer és vegyi segédanyagok. A vegyszer biológiailag lebontható. Nem mérgező hatású.

Felhasználási javaslat

A vegyszert csak a fent leírt célra és a következőkben leírt módon lehet felhasználni.

- A hatásos uszodavíz-fertőtlenítés előfeltétele, hogy a víz pH-értékét a BAYROL pH-MINUS vagy BAYROL-pH-PLUS vegyszer rendszeres adagolásával a **pH 7,0-7,2 értékre kell beállítani** (lásd a vegyszerek használatának tájékoztatóját). A Magyarországon előforduló uszodavizeknél a leggyakrabban a pH-MINUS vegyszert kell használni, a pH-értéket csökkenteni kell. Az uszodavíz pH-értékét a vegyszer adagolása előtt és közben műszerrel – POOLTESTER-rel – kell folyamatosan ellenőrizni (lásd a műszer használati utasítását).
- Szintén folyamatosan – legalább **hetente egyszer** – kell a klór (Cl) értéket a POOLTESTER-rel ellenőrizni. **A klór-értéket a 0,3-0,5 mg / liter határértékek között kell tartani.** Amennyiben az érték csökken, BAYROL CHLORIKLAR tabletták adagolásával kell szabályozni (lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját).

Megjegyzés: A POOL-TESTER műszer a pH- és Cl-értékek meghatározására alkalmas (kétrészes műszer).

- A SUPERFLOCK „C” használatával csak akkor lehet az uszodavízet tökéletesen kitisztítani és a zavarosodást megszüntetni, ha a vízforgató-homokszűrő rendeltetésszerűen és hatásosan működik.
- A vízforgató homokszűrőket rendszeresen kell BAYROL DECALCIT FILTER adagolásával kezelni (lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját).